



UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTE
COMUNI DI ARADEO, COLLEPASSO, NEVIANO, TUGLIE, SECLÌ e SANNICOLA
Provincia di Lecce
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VIA A. MORO n°2 - 73040 – ARADEO (LE)
Tel. 0836.552583 – Fax 0836.554008
PEC: unioneicomunerresalentine@pec.rupar.puglia.it sito web: www.comune.aradeo.le.it

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI AL BANDO – DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: aperta di cui agli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Criteria: offerta economicamente più vantaggiosa e ai sensi all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pubblicazione: 18.11.2016.

“Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017”

APPALTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI DALL'INTERVENTO DI:

“Ristrutturazione messa in sicurezza dell’edificio scolastico adibito a Scuola Media, sito al Viale degli Studenti” – importo complessivo di € 580.500,00 – del Comune di Sannicola.

Delibera G.C. n. 60 del giorno 8.04.2015

CUP: G75I15000220002

CIG: 6867702EF6

RICHIESTA CHIARIMENTI n. 2

▪ RICHIESTA:

Con riferimento al punto 11 del Bando-Disciplinare di gara, l'Amministrazione appaltante richiede, a pena di esclusione dalla gara, di allegare nella busta B – Offerta Tecnica la Relazione di Calcolo Strutturale e il Fascicolo di Calcolo Post-Operam.

Poiché per l'elaborazione di detti atti tecnici necessari per giustificare il miglioramento sismico proposto in sede di migliorie è indispensabile effettuare prima tutti i sondaggi, rilievi, prove e verifiche statiche previsti nella Voce di Elenco prezzi E.NP.010 facente parte delle incombenze a carico della ditta aggiudicatrice l'appalto.

SI CHIEDE DI CHIARIRE DETTA INCONGRUENZA.

▪ CHIARIMENTO:

Premesso che:

1. tra gli Elementi di Natura Qualitativa, nella tabella Criteri di Valutazione, alla pag. n. 5/16, del Bando-Disciplinare di gara, è presente il seguente punto C:

Capacità di promuovere ed eseguire le necessarie indagini e verifiche preliminari per l'individuazione degli interventi atti ad ottenere il miglioramento o l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico: punti 20

2. la Voce di Elenco Prezzi E.NP.010 dispone quanto segue:

Oneri a carico dell'impresa per valutazione e verifica statica del fabbricato per eventuale adeguamento alle nuove norme tecniche per le costruzioni. Le attività previste da eseguire riguardano: - Relazione geologica; - verifica della struttura prima dell'intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto); - scelta motivata del tipo di intervento; - scelta delle tecniche e/o dei materiali; - dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi; - analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento; - verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto). A corpo € 20.000,00

Si chiarisce che, con il punto C in premessa riportato, l'Amministrazione appaltante intende valutare la capacità del concorrente di effettuare indagini e verifiche preliminari (in fase di offerta), propedeutiche, quest'ultime, alla formulazione di un modello strutturale preliminare (Relazione di Calcolo Strutturale) da parte dello stesso concorrente e, di conseguenza, indispensabili per la determinazione delle migliorie che il concorrente intende offrire per il seguente punto D della tabella Criteri di Valutazione:

Esecuzione degli interventi migliorativi rispetto ai lavori già previsti in progetto che comportino un miglioramento della risposta del fabbricato rispetto alle sollecitazioni sismiche, al fine di garantire il miglioramento o l'adeguamento sismico nel contesto dell'edificio: punti 35

Inoltre, si evidenzia che proprio la Voce di Elenco Prezzi E.NP.010 rappresenta il compenso previsto in progetto per il concorrente aggiudicatario che effettuerà le attività di valutazione e verifica statica del fabbricato, il tutto, a riscontro delle indagini preliminari prodotte dallo stesso, in fase di gara.

Infine, per quanto riguarda la presentazione del Fascicolo di Calcolo Post-Operam, è evidente che tale elaborato può essere prodotto solo ad ultimazione lavori e, pertanto, si chiarisce che, per mero errore materiale, non è stata indicata la seguente dicitura esatta:

Impegno a produrre il Fascicolo di calcolo post-operam (ovvero ad avvenuta esecuzione degli interventi strutturali proposti in variante);

Aradeo, lì 07 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. – SERRE SALENTINE

ing. Salvatore Donadei

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39)